

Entwicklung der VD
Stromkontor Griesheim GmbH

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Einheit	Status
Länge des Gasnetzes inkl. HA	§ 23c Abs. 4 Nr. 1 EnWG							
Hochdruck	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	km	→
Mitteldruck	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	0,310	km	↓
Niederdruck	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,780	km	→
Länge der Hochdruckleitungen inkl. HA	§ 23c Abs. 4 Nr. 2 EnWG							
A > 1.000 mm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	km	→
B 700 ... 1.000 mm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	km	→
C 500 ... 700 mm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	km	→
D 350 ... 500 mm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	km	→
E 225 ... 350 mm	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	km	→
F 110 ... 225 mm	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	km	→
G < 110 mm	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	km	→
entnommene Jahresarbeit	§ 23c Abs. 4 Nr. 3 EnWG							
Weiterverteiler und Letztverbraucher	29.459.619	41.650.542	6.697.090	6.927.075	4.144.024	1.591.970	kWh	↓
Weiterverteiler und Letztverbraucher		3.786.413	608.826	629.734	358.948	138.245	m³	↓
Anzahl der Ausspeisepunkte	§ 23c Abs. 4 Nr. 4 EnWG							
Hochdruck	4	3	3	3	3	0	St.	↓
Mitteldruck	3	4	4	4	4	0	St.	↓
Niederdruck	7	7	7	7	7	4	St.	↓
zeitgleiche Jahreshöchstlast	§ 23c Abs. 4 Nr. 5 EnWG							
Summe aller Entnahmen	15	13	3	3	2	1	MW	↓
Summe aller Entnahmen		1.151	236	246	177	101	m³/h	↓
Ein- und Ausspeisedifferenzen	§ 29 GasNZV							
positiv		80.587	140.538	164.184	329.907	540.941	kWh	↑
negativ		-80.587	-140.538	-164.184	-329.907	-540.941	kWh	↑
Pmax Band		98	157	136	537	395	kW	↓
Pmin Band		-41	-155,82	-158,94	-238,61	-436,49	kW	↑