



## Gasbeschaffenheit 2024

### Unter ständiger Qualitätskontrolle

Die Zusammensetzung des Naturproduktes "Erdgas" unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW-Arbeitsblatt G260 festgelegt sind.

Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder.

Die Messwerte sowie die Gaskomponenten wurden mit einem geeichten Prozesschromatographen ermittelt.

<b>Monat</b>	<b>Hseff (kWh/m<sup>3</sup>)</b>	<b>RHON (kg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>CO2 (mol%)</b>
<b>Januar</b>	11,511	0,7869	1,02
<b>Februar</b>	11,529	0,8005	1,43
<b>März</b>	11,529	0,7971	1,36
<b>April</b>	11,479	0,7901	1,18
<b>Mai</b>	11,396	0,7952	1,48
<b>Juni</b>	11,462	0,7894	1,49
<b>Juli</b>	11,467	0,79	1,49
<b>August</b>	11,471	0,791	1,499
<b>September</b>	11,448	0,7764	1,07
<b>Oktober</b>			
<b>November</b>			
<b>Dezember</b>			

Die Stromkontor Griesheim GmbH hat das Gasnetz am Standort Industriepark Griesheim, Frankfurt am Main, mit Wirkung zum 01.01.2020 von der Infraside Griesheim GmbH erworben. Die Daten und Preise für die Vorjahre finden Sie auf der Homepage der Infraside Griesheim GmbH unter [www.infraside-griesheim.com](http://www.infraside-griesheim.com).